

**Contrôle sanitaire des
EAUX DESTINÉES A LA CONSOMMATION HUMAINE**

Affaire suivie par :

DD28 - 02.38.77.33.68

Destinataire(s)

MONSIEUR LE PRESIDENT - CHARTRES METROPOLE
MONSIEUR LE MAIRE - MAIRIE DE SANDARVILLE
MONSIEUR LE DIRECTEUR - CM EAU

La synthèse annuelle 2023 de la qualité de l'eau par commune (infofacture) est disponible au lien suivant : <https://www.centre-val-de-loire.ars.sante.fr/qualite-de-leau-potable-synthese-annuelle-par-commune-info-facture> et ci-après les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé, dans le cadre du contrôle sanitaire, sur l'unité de gestion de :

CHARTRES METROPOLE

Prélèvement	00126207	Commune	SANDARVILLE
Unité de gestion	0141 CHARTRES METROPOLE	Prélevé le :	mardi 15 avril 2025 à 10h52
Installation	TTP 000673 LE BOURG - SANDARVILLE	par :	GUV
Point de surveillance	P 0000000857 RESERVOIR DU BOURG	Type visite :	P1
Localisation exacte	robinet		

Mesures de terrain

Température de l'eau
pH
Oxygène dissous
Oxygène dissous % Saturation
Chlore libre

Résultats	Limites de qualité		Références de qualité	
	inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
12,7 °C				25,00
7,4 unité pH			6,50	9,00
9,6 mg/L				
94,3 %				
0,03 mg(Cl2)/L				

Analyses laboratoire

Analyse effectuée par : LABORATOIRE SANTE ENVIRONNEMENT HYGIENE DE LYON (CARSO-LSEHL) 6901

Type del'analyse : 28X

Code SISE de l'analyse : 00132121

Référence laboratoire : LSE2504-19438

MÉTABOLITES PERTINENTS

Chlorothalonil R417888	0,303	µg/L		0,10	
------------------------	--------------	-------------	--	------	--

Conclusion sanitaire (Prélèvement N° : 00126207)

Eau d'alimentation non-conforme aux limites de qualité pour le paramètre Chlorothalonil SA(R417888). Toutefois, la teneur mesurée ne nécessite pas de restriction de consommation de l'eau d'après l'expertise de l'ANSES. Un suivi renforcé a été mis en place.

Chartres, le 30 avril 2025

P/le Préfet,
P/ le directeur départemental,
l'Adjoint au Directeur
Départemental,
Responsable du DSEDS

signé :

Jean-Marc DI GUARDIA